



Prévention des risques d'accident du travail
Coordination SPS

15 Rue St Marien- 89520- FONTENOY
Tel: 09-75-91-11-78 Fax: 09-70-06-78-43
Site internet: sps-pro.com
siret: 390 494 417 00053

affaire N°: XXXXXX	REGISTRE JOURNAL
Date de visite chantier: 20 /06 /2010	RAPPORT N°: XXX

VILLE-CHANTIER
EXEMPLE FICHE DE RAPPORT

MAITRISE

Diffusion	Fonction Intervenants	Adresses	Interlocuteurs	Téléphone Télécopie	Mobile	Email
	Maître d'Ouvrage XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	06 85 03 26 33	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Maître d'Oeuvre xxxxxxxxxxxxxxxx	xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Bureau de contrôle xxxxxxxxxxxxxxxx	xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Coordonnateur SPS SPS-PRO	15 Rue St Marien-Cidex 402 89520 FONTENOY	Pascal DONDON	09 75 91 11 78 09 70 06 78 43		pascal@sps-pro.com

ORGANISMES DE PREVENTION

Diffusion	Fonction Intervenants	Adresses	Interlocuteurs	Téléphone Télécopie	Mobile	Email
	DDTEFP de l'Yonne	1 Rue de Preuilly 89000 AUXERRE		03 86 72 00 00		
	CRAM	ZAE Cap Nord- 38 rue de Cracovie- 21044 DIJON Cedex	Mme BUCHETON	03 80 70 50 50		
	OPPBTP	6 Rue St John Perse 21000 DIJON	Mr NAULT	03 80 78 96 20		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	MEDECINE DU TRAVAIL	6 Rue René Schaeffer 89000 AUXERRE		03 86 72 07 68		

ENTREPRISES

Rang: (EG) Entreprise Générale- (TL) Titulaire du lot- (ST1) Sous-Traitant Rang 1- (ST2) Sous-Traitant Rang 2- (ST3) Sous-Traitant Rang 3

Diffusion	rang	Lot Intervenant	Adresses	Interlocuteurs	Téléphone Télécopie	Mobile	Email
X	TL	01 GROS-ŒUVRE xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	02 DALLAGE xxxxxxx	xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx xx xxxxxxxx	xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	7-SERRURERIE EXT 8-SERRURERIE INT 18-MENUISERIES ALU EXT 19-MENUISERIES ALU INT	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	4-BARDAGE 5-ETANCHEITE xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	ST1	4-BARDAGE xxxxxxxxxxxxxxxx				xx xx xx xx xx	
X	ST2	4-BARDAGE xxxxxxxxxxxxxxxx	xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx		xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	ST1	5-ETANCHEITE xxxxxxxxxxxxxxxx				xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	6-CLIMATISATION 17-PLOMBERIE xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		
X	ST1	17-PLOMBERIE xxxxxxxxxxxxxxxx	xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		
X	TL	9-PEINTURE xxxxxxxxxxxxx	xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	10-RIA xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	11-SPRINKLER xxxxx	xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	
	TL	12-VRD 13-ESPACES VERTS xxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	xx xx xx xx xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	14-ELECTRICITE CFO xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diffusion	rang	Lot Intervenant	Adresses	Interlocuteurs	Téléphone Télécopie	Mobile	Email
		15-ELECTRICITE COURANTS FAIBLES					
		16-RETELEMENTS DES SOLS					
X	TL	20-ENSEIGNES xxxxxx	xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	21-SECURITE INCENDIE xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xx xx xx xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X	TL	22-ASCENSEUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



SYNTHESE VICS ET PPSPS

rang	Lot Intervenant	V.I.C.	PPSPS	Accepté	Refusé	à Modifier	Avenant(s)
TL	01 GROS-ŒUVRE xxx	29/05/2010	06/06/2010	X			15/06/2010 30/06/2010
TL	02 DALLAGE xxxxxxx		08/06/2010			X	
TL	3-CHARPENTE METALLIQUE 7-SERRURERIE EXT 8-SERRURERIE INT 18-MENUISERIES ALU EXT 19-MENUISERIES ALU INT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	29/05/2010	03/06/2010	X			
TL	4-BARDAGE 5-ETANCHEITE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	29/05/2010	12/06/2010	X			25/06/2010
ST1	4-BARDAGE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	29/05/2010	07/06/2010	X			
ST2	4-BARDAGE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	29/05/2010					
ST1	5-ETANCHEITE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	29/05/2010	06/06/2010	X			
TL	6-CLIMATISATION 17-PLOMBERIE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	15/06/2010	17/06/2010		X		
ST1	17-PLOMBERIE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	15/06/2010	22/06/2010			X	
TL	9-PEINTURE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	30/06/2010	07/07/2010	X			23/07/2010
TL	10-RIA xxxxxxx	15/06/2010	23/06/2010			X	
TL	11-SPRINKLER xxxxxx	15/06/2010	29/06/2010	X			15/07/2010
	12-VRD						
TL	13-ESPACES VERTS xxxxxxx	30/06/2010	01/07/2010	X			
TL	14-ELECTRICITE CFO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	15/06/2010	24/06/2010	X			08/07/2010
	15-ELECTRICITE COURANTS FAIBLES						
	16-REVETEMENTS DES SOLS						
TL	20-ENSEIGNES xxxxxxx	30/06/2010	15/07/2010				

rang	Lot Intervenant	V.I.C.	PPSPS	Accepté	Refusé	à Modifier	Avenant(s)
TL	21-SECURITE INCENDIE xxxxxx	15/06/2010	16/06/2010			X	
TL	22-ASCENSEUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	15/06/2010	17/06/2010	X			



RAPPORT DE VISITE

↙ ← RAPPEL

N° OBS	↓	OBSERVATIONS	PHOTOS / COMMENTAIRES
1		<p><u>ENTREPRISE XXXXX:</u></p> <p>Transférer le container que vous avez livré sur le parking client dans la base de vie à l'emplacement prévu à cet effet</p>	 <p>A faire sous 48h</p>
2	X	<p><u>ENTREPRISE XXXXX:</u></p> <p>Faire évacuer les 2 palettes de déchets situées depuis plusieurs semaines en dehors de la base de vie; DERNIER AVIS: si ces déchets ne sont pas évacués avant le 30/07/2010, il sera demandé au Maître d'Ouvrage de faire procéder à leur évacuation à vos dépens par une autre entreprise!</p>	 <p>A faire sous 48h</p>
3		<p>SVP laisser les sanitaires et réfectoires ouverts pendant les horaires de chantier! Vous n'êtes pas seuls à travailler sur le chantier et ces équipements doivent être accessibles à tous!</p>	



← RAPPEL

N° OBS	↓	OBSERVATIONS	PHOTOS / COMMENTAIRES
4		<p>ENTREPRISE XXXXX:</p> <p>Refixer correctement les filets en périphérie de toiture!!</p>	 <p>A faire immédiatement</p>
5	X	<p>Le garde corps trop long dans la tour d'accès en toiture n'a toujours pas été remplacé, à faire sans délais!</p>	 <p>A faire immédiatement</p>
6		<p>Me transmettre le PV de réception des lignes de vie</p>	
7		<p>ENTREPRISE XXXXX:</p> <p>Déplacer les coffrets de chantier au centre de l'extension afin que les rallonges ne dépassent pas 25ml</p>	<p>A faire sous 48h</p>

REPONSE ENTREPRISES

N° OBS	REPONSE / OBSERVATIONS